

**Modalità di richiesta di rilascio di parere tecnico preventivo
all'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale,
ai sensi del comma 1 dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii,
nonché degli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 27/86.**

Nelle more che venga approvato il REGOLAMENTO del SISTEMA IDRICO INTEGRATO da parte dell'ATI PALERMO, si indicano di seguito le modalità di richiesta di rilascio di PARERE TECNICO che dovranno essere adottate dai Comuni della Provincia per le "Richieste di nuova autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale".

Le Richieste di nuova autorizzazione allo scarico dovranno articolarsi nelle seguenti due fasi:

- 1) Istanza di rilascio di NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ
- 2) Istanza di rilascio di PARERE TECNICO

Documentazione da allegare all'istanza per il rilascio di NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ

Il richiedente che presenta richiesta di **nuova autorizzazione** allo scarico in pubblica fognatura deve presentare, tramite gli Uffici Comunali, un apposito progetto a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale e del richiedente. Il progetto dovrà essere prodotto su supporto digitale e dovrà prevedere:

1) relazione tecnica contenente:

- la descrizione dell'immobile e della sua regolarità urbanistica
- la descrizione delle attività di lavorazioni previste
- la descrizione delle opere di smaltimento reflui
- la tipologia e il quantitativo espresso in mc/giorno di refluo che si prevede di convogliare in fognatura
- il calcolo di dimensionamento/verifica dell'allaccio fognario
- le dimensioni e tipologia delle condotte e pozzetti previsti
- l'eventuale presenza di impianto di depurazione interno di cui bisogna allegare la relativa scheda tecnica, e le eventuali convenzioni di smaltimento rifiuti speciali (solo per le attività produttive)
- modalità di approvvigionamento idrico (specificare se utente AMAP indicando codice utente o approvvigionamento di altro tipo)

2) elaborati grafici contenenti:

- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 con identificazione dell'immobile oggetto della pratica
- Corografia generale in scala 1:10.000 con indicazione dell'immobile
- Stralcio planimetrico in scala 1:500 con indicazione dell'immobile, del collettore fognario comunale dove è previsto il collegamento, il tracciato della tubazione dell'allacciamento da realizzare, del pozzetto di ispezione dell'utente
- Particolari grafici in scala 1:20 dell'allaccio fognario, sezione trasversale e longitudinale dell'allaccio, con i particolari costruttivi del pozzetto d'ispezione al ramo d'allaccio.

Gli elaborati dovranno essere redatti in formato A4, ovvero A3.

Prescrizioni tecniche

I contenuti della relazione e degli elaborati grafici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

- l'allaccio fognario deve essere realizzato in PVC serie pesante con caratteristiche minime De 160 mm SN 4 KN/mq
- l'allaccio deve essere posato ad una profondità minima di 1 metro misurata tra il piano stradale e la generatrice superiore del tubo, compatibilmente con la quota del canale fognario ricettore
- l'allaccio deve avere una pendenza sufficiente allo smaltimento del refluo da scaricare
- l'asse del tubo d'allaccio fognario deve avere preferibilmente nel verso della corrente un angolo inferiore a 45° rispetto all'asse della fognatura comunale, compatibilmente con le condizioni locali
- l'immissione dell'allaccio alla fognatura comunale deve essere eseguito mediante pozzetto cieco sulla fognatura comunale
- il pozzetto di ispezione dell'utente deve trovarsi su suolo pubblico (al confine della proprietà privata) e deve essere accessibile per poter prelevare campioni di reflui provenienti dall'immobile
- il chiusino del pozzetto di ispezione sull'allaccio fognario deve essere di tipo carrabile (ghisa classe D400).

Secondo l'esito dell'esame della documentazione allegata all'istanza, eventualmente completata da specifici sopralluoghi effettuati dal personale incaricato AMAP, verrà rilasciato o rigettato il NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ per l'esecuzione dell'allaccio fognario richiesto.

Successivamente al rilascio del NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ il richiedente, prima di dare inizio ai lavori, dovrà comunicare la data d'inizio dei lavori allegando la documentazione relativa all'identificazione della ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori.

Tutte le autorizzazioni necessarie previste dagli Enti proprietari dei luoghi su cui effettuare i lavori sono a carico del richiedente.

Documentazione da allegare all'istanza per il rilascio del PARERE TECNICO

Ultimati i lavori di allacciamento alla fognatura da parte della Ditta qualificata, incaricata dal richiedente, quest'ultimo deve trasmettere ad AMAP tramite gli uffici comunali, la comunicazione di ultimazione dei lavori allegando:

- la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, motivando eventuali modifiche apportate nei lavori previsti, rilasciata dalla ditta qualificata che ha eseguito i lavori (vedi Mod. SCF 02);
- l'asseverazione, rilasciata da un professionista abilitato all'esercizio professionale, che asseveri la regolarità tecnico funzionale dell'allaccio fognario eseguito (vedi Mod. SCF 03).

